



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 6 sierpnia 2021 r.

OR-IV.272.36.2021.JG

(znak zamówienia)

ID postępowania

3edcd62c-2b9c-47be-b35c-1c24b33a5a77

Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych branży sanitarnej i armatury sanitarnej na potrzeby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Poniżej treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie danych technicznych dt. pozycji 71 i 72 (odpływ liniowy 8m i 2m). Do przygotowania oferty niezbędne jest ustalenie z jakiego materiału mają być wykonane odpływy: np. całość nierdzewna bądź wybrane elementy oraz wymiary odpływu tzn. wysokość, szerokość itd.”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpływy liniowe określone w pozycjach 71 i 72 Formularza ofertowego winny być wykonane w całości ze stali nierdzewnej, z rusztami kratowymi przeciwpoślizgowymi w KL: L15, odpływy kompatybilne z rurą kanalizacyjną DN 50.

Wysokość kanału H = 50 mm, Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie szerokości kanału.